



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8801CO0255

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BQ-Rohrsysteme GmbH Knickweg 1, D-37688 Beverungen
Vertreiber <i>distributor</i>	BQ-Rohrsysteme GmbH Knickweg 1, D-37688 Beverungen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren (PN 10): Trinkwasser-Installationssysteme (8801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schweißverbindern aus Kunststoff PP-R und Rohren aus Kunststoff PP-R
Modell <i>model</i>	bqtherm
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: V138/24 vom 17.06.2024 (IMA) Baumusterprüfung: V001/17 vom 04.04.2018 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW W 544 (01.05.2007)

Ablaufdatum / AZ 21.08.2028 / 23-0570-WNV
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

15.04.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. J.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
bqtherm	Nenndurchmesser: 25,0 x 4,2 mm	
bqtherm	Nenndurchmesser: 32,0 x 5,4 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

zu verwendende Verbinder: Kunststoff PP-R, Typ S-KK, Hersteller: BQ-Rohrsysteme GmbH, D-37688 Beverungen

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

The logo consists of a stylized flame or leaf symbol above the text 'DVGW' in a large, bold, sans-serif font. Below 'DVGW' is a horizontal line, and under the line is the word 'CERT' in a smaller, bold, sans-serif font.